



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA  
SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE  
Supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor

**SRL „EUROCONS GROUP”**  
(denumirea persoanei juridice, fizice)

**A V I Z**  
pentru obținerea certificatului de urbanism la proiectare

din „08” august 2017

nr. 061

Ca urmare a cererii înregistrate la nr. 5/558 din 26 iulie 2017 în baza prevederilor Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și Legii nr.267 din 09 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor, se avizează din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor începerea lucrărilor de proiectare la:

**„Construcția unei clădiri administrative „Centru de afaceri cu spații polivalente și parcare auto subterană, cu regim pe verticală S+P+2E+M și S+P+6E din str. Tighina, 24, mun. Chișinău”**  
(denumirea, adresa obiectivului)

1. Distanța până la unitatea de pompieri 1,0 km;
2. Spațiile de siguranță la foc -;
3. Surse de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor (hidranți, rezervoare, etc.) -;
4. Măsurile de compensare în cazul abaterilor de la p.1, p.2 și p.3:
  - De prevăzut distanțe minime de siguranță la foc de la clădirea proiectată până la clădirile existente, amplasate în vecinătate sau pereți antifoc de tipul I (REI 150) (CHuII 2.07.01-89, Anexa 1, p.1, Note, pct.8.);
  - De prevăzut căi de acces pentru autospecialele de intervenție la incendii la clădirea proiectată (NCM E.03.02-2014, pct.6.5);
  - Căile și ieșirile de evacuare de efectuat conform capitolului 6 din normativul în construcții NCM E 03.02.2014
  - De prevăzut numărul de etaje și aria unui etaj admisibil a parcarii subterane conform normativului în construcții NCM B.02.01.-2006;
  - Termoizolarea și placarea exterioară a elementelor de închidere a clădirilor de prevăzut conform cerințelor pct.5.16 din NCM E.03.02-2014;  
Bariere antifoc și alte măsuri de apărare împotriva incendiilor
  - De prevăzut surse exterioare de alimentare cu apă a autospecialelor de intervenție la incendiu, (CHuII 2.04.02-84, pct.2.14);  
Post de pompieri, motopompe, rezervoare sau hidranți de incendiu
  - De prevăzut protejarea clădirii cu instalație automată de semnalizare, stingere (parcare subterană etc), avertizare și instalație automată de protecție contra fumului în caz de incendiu (NCM E.03.02-2014, pct.6.5, NCM E 03.03.2003);  
(Instalații automate de semnalizare, stingere a incendiilor și de protecție împotriva fumului)
5. Gradul minim de rezistență la foc II (clasa de pericol constructiv de incendiu -C0);
6. Documentația de proiect de elaborat în conformitate cu normele și regulile de construcție în vigoare.
7. Titularul avizului este obligat să anunțe în scris organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor cu 15 zile înainte de începerea lucrărilor de construcție.

Avizul este valabil termen de 24 luni.

Șeful Direcției salvatori și pompieri,  
Șef-adjunct al Serviciu PC și SE  
colonel al s/salvare

L.Ș.



Anatolie VINICIUC