



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Direcția salvatori și pompieri



MD-2005, or. Chișinău, str. Iacob Hîncu, 3
tel. 251-480; fax 227-340, 251-498
e-mail: dsprm@mail.ru, pagina-web: www.dse.md

Nr. 5/189 „20” 03 20 18

La nr. _____ „_____” _____ 20 _____

Roman GUNEAVÎI,
Alexandra GUNEAVAIA,
str. V. Crucii, 6, ap.36,
mun. Chișinău

Direcția salvatori și pompieri a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI a examinat cererea Dvs. înregistrată cu nr. 5/115 din 12.03.2018 și în conformitate cu prevederile Legii nr. 267-XIII din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, în urma examinării planului de amplasare a imobilului elaborat de Primăria municipiului Chișinău din data de 697/17 din 14.11.2017, coordonează din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor începerea lucrărilor de proiectare a obiectivului: „Elaborarea planului urbanistic de detaliu pentru valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100214125, conform planului de amplasare pentru construirea unui bloc de locuințe, cu parcare auto subterană și a unei stații hidrofor, cu transmiterea acesteia în proprietate municipală, din str. Drumul Schinoasei nr.1, ap.6, mun. Chișinău”, cu următoarele condiții:

- de prevăzut distanțe minime de siguranță la foc de la clădirile proiectate pînă la clădirile existente, amplasate în vecinătate sau pereți antifoc de tipul I (REI 150) (СНП 2.07.01-89, Anexa 1, p.1, Note, pct.8);
- de prevăzut căi de acces pentru autospecialele de intervenție la incendii la clădirile proiectate și cele existente, precum și accesul cu autoscările și autoelevatoarele cotite în orice încăpere a clădirilor proiectate și a celor existente (NCM E.03.02-2014, pct.8.2);
- căile și ieșirile de evacuare din clădirea proiectată de efectuat conform capitolului 6 din normativul în construcții NCM E 03.02.2014;
- de prevăzut numărul de etaje și aria unui etaj admisibil a parcării subterane conform normativului în construcții NCM B.02.01.-2006;
- termoizolarea și placarea exterioară a elementelor de închidere a clădirii proiectate de prevăzut conform cerințelor pct.5.16 din NCM E.03.02-2014;
- de prevăzut surse exterioare de alimentare cu apă a autospecialelor de intervenție la incendiu (СНП 2.04.02-84, pct.2.14);
- de prevăzut protejarea clădirii cu instalație automată de semnalizare, stingere, avertizare și instalație automată de protecție contra fumului în caz de incendiu (NCM E.03.02-2014, pct.6.5, NCM E 03.03.2003).

Șeful Direcției salvatori și pompieri,
Șef-adjunct al Inspectoratului GSU
colonel al s/intern



Anatolie VINICIUC