



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Direcția salvatori și pompieri



MD-2005, or. Chișinău, str. Iacob Hîncu, 3
tel. 251-480; fax 227-340, 251-498
e-mail: dsprm@mail.ru, pagina-web: www.dse.md,

Nr. 5/319 „21” 05 20 18

La nr. _____ „ ” 20 _____

Dnei Ala MAGARIU,
șos. Hîncești, nr.33,
mun. Chișinău

Direcția salvatori și pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI a examinat cererea Dvs. înregistrată cu nr. 5/236 din 17.05.2018 și în conformitate cu prevederile Legii nr. 267-XIII din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, în conformitate cu procesul verbal din 25.04.2018 al ședinței de lucru a consiliului arhitectural-urbanistic al Consiliului municipal Chișinău, coordonează din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor „Operarea modificării în RLU pentru terenurile din șos. Hîncești colț cu str. Mitropolit Iurie Grosu, 12, mun. Chișinău”, cu următoarele condiții:

- de prevăzut distanțe minime de siguranță la foc de la clădirile propuse spre proiectare pînă la clădirile existente, amplasate în vecinătate sau pereți antifoc de tipul I (REI 150) (CHиП 2.07.01-89, Anexa 1, pct.1, Note, pct.8);
- de prevăzut căi de acces pentru autospecialele de intervenție la incendii la clădirile propuse spre proiectare și cele existente, precum și accesul cu autoscările și autoelevatoarele cotite în orice încăpere a clădirii proiectate și a celor existente (NCM E.03.02-2014, pct.8.2);
- termoizolarea și placarea exterioară a elementelor de închidere a clădirii proiectate de prevăzut conform cerințelor pct.5.16 din NCM E.03.02-2014;
- de prevăzut surse exterioare de alimentare cu apă a autospecialelor de intervenție la incendiu (CHиП 2.04.02-84, pct.2.14);
- de prevăzut protejarea clădirii cu instalație automată de semnalizare, stingere, avertizare și instalație automată de protecție contra fumului în caz de incendiu (NCM E.03.02-2014, pct.6.5, NCM E 03.03.2003);
- de prevăzut măsuri de apărare împotriva incendiilor a clădirilor ținînd cont de dotarea tehnică a remizelor de pompieri din zona de intervenție (NCM E.03.02-2014).

 **Șeful Direcției salvatori și pompieri,**
Șef-adjunct al Inspectoratului GSU
colonel al s/intern



Anatolie VINICIUC